



Distanze di Sicurezza

per depositi G.P.L. fino a 13 mc (D.M. 14 maggio 2004 e s.m.)

Distanze da Elementi Pericolosi del Deposito SERBATOIO, PUNTO DI RIEMPIMENTO, GRUPPO MULTIVALVOLE, ORGANI DI INTERCETTAZIONE E CONTROLLO CON P > 1,5 BAR			METRI		
			per depositi fino a:		
			3000 lt	5000 lt	13000 lt
Fabbricati		*	5	7,5	15
Aperture di fogna Cunicoli chiusi		*	5	7,5	15
Fonti di accensione		*	5	7,5	15
Depositi combustibili/infiammabili (non soggetti ai controlli di preven- zione incendi)		*	5	7,5	15
Aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano campagna		*	5	7,5	15
Fabbricati e/o locali destinati a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento, di pubblico spettacolo		**	10	15	22
Depositi combustibili/infiammabili (soggetti ai controlli di prevenzio- ne incendi)			10	15	22
Linee ferroviarie/tramviarie (salva l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito)		*	15	15	15
Proiezioni verticali di linee elettriche ad alta tensione		***	15	15	15
Confini di proprietà		*	3	3	6
Autocisterna			3	3	3
Serbatoi fissi GPL a servizio di altre proprietà capacità complessiva < 5 mc		*	6	6	6
Serbatoi fissi GPL a servizio di altre proprietà capacità complessiva > 5 mc		*	15	15	15
Tra perimetro dell'autocisterna ed il perimetro di fabbricati			5	5	5

* distanze dimezzabili con serbatoi interrati o con muro di schermo

** distanze dimezzabili con serbatoi interrati fino a 5000 lt per fabbricati e/o locali serviti dal deposito

*** distanze dimezzabili con serbatoi interrati

Dispositivi antincendio

Capacità del deposito (mc)	N. estintori	Carica minima (kg)	Capacità estinguente	Naspo DN 25 (solo per fuoriterra)
Fino a 5	2	6	13A 89B-C	No
Da 5 a 13	2	9	21A 113B-C	Si